



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO

Via Prati Grassi, 76 - 23017 Morbegno (SO)
Tel. 0342 610837 - Fax. 0342 600315 - CF. 91016190141
e-mail: soic823003@istruzione.it -
soic823003@pec.istruzione.it sito web:
www.ic2damianimorbegno.edu.it

Al personale docente ed ATA

**Oggetto: Misure di sicurezza relative ai parapetti della scala interna e del balcone lato nord-est
– Scuola Primaria "Damiani"**

Poichè è stato rilevato che il parapetto della scala interna del plesso di Via Prati Grassi, 76 presenta un'altezza inferiore a 100 cm, si comunica che:

1. È necessario mantenere una distanza ragionevole dal parapetto della scala interna durante il transito;
2. Si raccomanda ai docenti la massima vigilanza durante i momenti di passaggio delle classi lungo la scala;
3. È severamente vietato qualsiasi gioco, attività ludica, corsa o situazione non strutturata in prossimità del parapetto.

Tali disposizioni resteranno in vigore fino alla realizzazione, da parte del Comune, di un idoneo parapetto avente altezza minima pari a 100 cm, conforme alla normativa vigente e atto a costituire adeguata difesa verso il vuoto.

Si comunica inoltre che è interdetto l'accesso al balcone sito al primo piano, lato nord-est della struttura (area esterna antistante l'aula magna), in quanto anche in tale area il parapetto risulta di altezza inferiore ai 100 cm previsti dalla normativa di sicurezza.

Il personale docente e ATA è tenuto a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Christian Cama

documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da GIUSEPPE CHRISTIAN CAMA