



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO**

Via Prati Grassi, 76 - 23017 Morbegno (SO)  
Tel. 0342 610837 - Fax. 0342 600315 - CF. 91016190141  
e-mail: [soic823003@istruzione.it](mailto:soic823003@istruzione.it) -  
[soic823003@pec.istruzione.it](mailto:soic823003@pec.istruzione.it) sito web:  
[www.ic2damianimorbegno.edu.it](http://www.ic2damianimorbegno.edu.it)

A tutto il personale

**OGGETTO: disposizioni per la riduzione del carico d'incendio/accesso ai locali con possibile carico d'incendio alto**

In ottemperanza al D.M. 31 marzo 2026 e della Nota MIM 27389 del 22 aprile 2026 e in attesa di una valutazione da parte dell'Ente proprietario, si comunica quanto segue.

1. È fatto divieto di accumulo non autorizzato di materiali combustibili (carta, cartoni, arredi non utilizzati, materiali didattici obsoleti).
2. Gli archivi e i depositi devono essere mantenuti ordinati e con quantitativi di materiale strettamente necessari.
3. È vietato depositare materiali combustibili:
  - o nei corridoi;
  - o lungo le vie di esodo;
  - o in prossimità di quadri elettrici o fonti di calore.
4. I responsabili di plesso sono tenuti a verificare periodicamente:
  - o il rispetto delle presenti disposizioni;
  - o la corretta gestione dei materiali.
5. Eventuali situazioni di rischio devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza.

L'accesso ai locali caratterizzati da un carico d'incendio presumibilmente elevato (quali, a titolo esemplificativo, archivi con ingente presenza di materiale cartaceo o ambienti in cui siano conservate quantità rilevanti di materiali infiammabili) deve essere limitato allo stretto indispensabile.

L'accesso a tali locali è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e previa comunicazione dell'ingresso a un addetto antincendio.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico  
Giuseppe Christian Cama  
*documento firmato digitalmente*

**Firmato digitalmente da GIUSEPPE CHRISTIAN CAMA**